

Дорожная карта
по устранению предписаний надзорных органов
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю)) в МБДОУ ДС КВ № 33 г. Ейска МО Ейский район

№ п/п	Содержание предписания	Сведения об исполнении
1	В здании детского сада имеются эвакуационные выходы из групповых ячеек шириной менее 1,2 м. по факту ширина составляет от 0,8 м. до 1,09 м.	Произведен расчет пожарного риска с определением компенсирующих мероприятий (контракт на расчет пожарного риска с определением компенсирующих мероприятий, в случае необходимости от 14.02.2024 г. № Р-306/01-22)
2	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа необходимые для запасных эвакуационных выходов со 2 этажа не соответствуют требованиям норм (уклон более 1:1, ширина марша не соответствует требованиям норм, ширина проступи не соответствует требованиям норм, высота ступеней не соответствует требованиям норм)	
3	В здании Ф 1.1 ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке составляет менее 1,35 м. (по факту 1,1 м.)	

Заведующий

Г.А. Ефимова