

Дорожная карта
по устранению предписаний надзорных органов
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю) в МБДОУ ДС КВ № 33 г. Ейска МО Ейский район

№ п/п	Содержание предписания	Сведения об исполнении
1	Требуется замена части ограждения – кирпичная кладка частично разрушена, нарушена целостность покрытия	Выполнено благоустройство территории (муниципальный контракт на выполнение работ от 05.06.2023 г. № 135/33ЭА
2	Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории организации имеет дефекты	Выполнено благоустройство территории (муниципальный контракт на выполнение работ от 05.06.2023 г. № 135/33ЭА
3	На пищеблоке не выделены цех вторичной обработки овощей	Для вторичной обработки овощей выделена часть цеха
4	На пищеблоке вытяжной зонт, установленный над печами, не работает	Произвели ремонт вытяжного зонта (договор на проведение работ от 16.08.2022 г. № 303/У)
5	Не проведено обследование технического состояния системы вытяжной вентиляции (измерение объема вытяжки воздуха)	Проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов
6	В подготовительной группе № 8 туалетная комната не оборудована кабинами с дверями для детей разного пола	В связи с невозможностью разместить кабинки, в данной группе разместили детей младшего возраста
7	В старшей группе № 7 наличие кабинок не обеспечивает изоляцию детей разного пола в туалете, посещение туалета возможно только при открытых дверях	Установлены кабинки с дверями, обеспечивающие изоляцию детей разного пола и посещение туалета при закрытых дверях
8	Линолеум в игровых комнатах, в общем коридоре на первом этаже, в группах № 1,6,7,8, местами порван, имеются латки, щели между стыками и в местах прилегания к стенам	Произвели замену линолеума (контракт на поставку товара от 01.12.2021г. № 12)
9	Полы в туалетной комнате групп № 8,7,3,2 в трещинах, плитка на полу и стенах имеет сколы	Произведен косметический ремонт
10	Стены в складском помещении для хранения бакалейной группы товаров (сахар, мука), печенья оклеена бумажными обоями, что не позволяет проводить должную уборку и дезинфекцию	Произведен демонтаж бумажных обоев, оштукатуривание стен складского помещения; покраска стен латексной моющей матовой краской для наружных и внутренних работ

11	Осветительный прибор в складском помещении не имеет пылевлагонепроницаемую конструкцию	Осветительный прибор заменен на светильник светодиодный потолочный имеющий пылевлагонепроницаемую конструкцию (контракт на поставку товара от 07.02.2022г. № 1)
12	В средней группе №6, подготовительной группе № 5 используются кровати с четырьмя уровнями, без самостоятельного захода на них	С целью исключения 4-го уровня детских кроваток в групповых ячейках №5 и № 6 размещены дополнительные спальные места (раскладушки с твердой дополнительно устанавливаемой поверхностью). Изготовлены деревянные ступеньки для самостоятельного захода детьми на 2 и 3 уровни кроваток
13	В группе № 8 на двух унитазах отсутствуют индивидуальные сидения	Приобретены сидения на унитазы
14	В умывальных зонах не установлены вешалки для полотенец (для ног)	Установлены
15	Воспитатели не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее двух комплектов на одного воспитателя	Приобретена санитарная одежда
16	В туалетной комнате в группе № 1 (ясельной группе) весь уборочный инвентарь хранится совместно с уборочным инвентарем для туалетной комнаты	Установлен дополнительный шкаф для хранения уборочного инвентаря
17	Продолжительность дневного сна в группах 1-3 лет ниже нормируемой (при норме 3 часа, фактически по расписанию 2,10 часа), продолжительность дневного сна в группах 4-7 лет ниже нормируемой (при норме 2,5 час, фактически по расписанию 2,0 часа)	Режим дня доработан согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20 и утвержден приказом заведующего от 03.12.2021 г. № 246-ОД «О внесении изменений в Основную образовательную программу дошкольного образования и Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования». На официальном сайте ДОО № 33 размещен сводный режим дня в соответствии с требованиями СанПиН 12.4.3648-20
18	На пищеблоке, в горячем цехе, отсутствует раковина для мытья рук	Установлена
19	На пищеблоке отсутствует раковина для мытья овощей	Установлена
20	На пищеблоке отсутствует картофелеочистительная машина	Установлена (контракт на поставку товара от 16.08.2022 г. № 1)

Заведующий

Г.А. Ефимова