



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080
г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (8861) 991-07-48

E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар ул. Уральская,
121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 353680
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1, тел. (8861) 32 4-33-01
E-mail: ogpn36@yandex.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:
тел. (8861) 268-64-40

**Предписание № 244 / 1 / 3
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 33 города Ейска муниципального об-
разования Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора
Ейского района по пожарному надзору № 244

от «23» августа 20 21 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.
«09» ноября 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. «22» ноября 20 21 г.,

Проведена внеплановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы)

Инспектором ОНД и ПР Ейского района лейтенантом внутренней службы
Жарик Д.К. помещений детского сада № 33, расположенных по адресу:

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору.

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 201А,
угол ул. Ясенская, 60

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Ефимовой Гульнаррой Альбертовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	В здании детского сада имеются эвакуационные выходы из групповых ячеек шириной менее 1,2 м. По факту ширина составляет от 0,80 м до 1,09 м	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	29.07.2022	
2	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа необходимые для запасных эвакуационных выходов со 2 этажа здания не соответствуют требованиям норм (уклон более 1:1, ширина марша не соответствует требованиям норм, ширина проступи не соответствует требованиям норм, высота ступеней не соответствует требованиям норм).	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п.4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 СП 1.13130.2020;	29.07.2022	
3	В здании Ф 1.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке составляет менее 1,35 м (по факту 1,1 м)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	29.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и

юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР
Ейского района

(должность государственного инспектора)

Жарик Д.К.

(фамилия, инициалы)


« 22 » ноября 20 21 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

« 22 » ноября 20 21 г.